

MICRO-B srl  
Via Cremona, 25/b  
46041 Asola (MN)  
C.F. : 02140460201 P. Iva: 02140460201  
Tel. : 0376 712079 Fax : 0376 719207  
Web: www.micro-b.it e-mail: info@micro-b.it  
Reg. Imp. : MN 02140460201 R.E.A. MN 227554  
Cap. Soc. i.v. : € 30.000,00



Iscritto nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo nelle industrie alimentari (n. iscr. 030020307014)  
Iscritto nell'elenco nazionale dei laboratori competenti per verificare la conformità dei prodotti in materia di fertilizzanti  
Partecipante al programma controllo qualità per le attività analitiche per l'amianto in MOCF e FTIR

**Rapporto di prova n°: 1800248-006**

Asola, martedì 30 gennaio 2018

**Committente: CLUSTER NANOTECH Ltd  
GB London, N3 1HF LONDON**

<b>Data campionamento:</b>		<b>Data ricevimento campione:</b>	25-gen-18
<b>Data inizio prove:</b>	25-gen-18	<b>Data termine prove:</b>	30-gen-18
<b>Descrizione Campione:</b>	ENDOVITA - COD: 00		
<b>Punto di prelievo:</b>	--		
<b>Prelievo a cura di:</b>	Committente		
<b>Procedura campionamento:</b>	A cura del committente (*)		

Prova	Risultato	Incertezza	Unità di Misura	Metodo	Limite Min	Limite Max
Azoto totale	16,0		%	UNI EN 15750:2009 Met. A		

**Il Direttore Tecnico**

Dr. Matteo Sarzi Amade'  
ORDINE DEI CHIMICI DI MANTOVA  
A-218

Firmatario	Certification Authority	Cod. Fiscale	Stato	Organizzazione	Cod. Ident.	Validità Cert. fino al	Data CRL
Sarzi Amade' Matteo	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	SRZMTT76H22A470F	IT	Non Dichiarato	14912128	2018 Oct 21 23:59:59	2015 Oct 22 00:00:00 (UTC Time)

Incertezza: Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura k=2 e un livello di fiducia del 95%

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione prelevato.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite in piastra singola in conformità alla norma ISO 7218 nella versione in vigore al momento dell'emissione del Rapporto di Prova.

(\*) = Le prove così contrassegnate non sono Accreditate da Accredia.